

IMPIANTO IDRICO SANITARIO
E ANTINCENDIO
PIANTA PIANO TERRA
SCALA 1:50



IMPIANTO DI SCARICO
PIANTA PIANO INTERRATO
SCALA 1:50

LEGENDA SCARICO

	TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE CHIARE
	TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE OLEOSE
	TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE NERE
	TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA
	PENDENZA TUBAZIONE
	CADITOIA DI SCARICO IN GHISA
	POZZETTO CON CHIUSINO ACQUE NERE
	POZZETTO CON CHIUSINO ACQUE BIANCHE
ISB	ISPEZIONE SIFONE BRAGA
Cs	COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE
CSC	COLONNA DI SCARICO CONDENSA
E	COLONNA DI ESALAZIONE ACQUE NERE
PL	COLONNA DI SCARICO ACQUE BIANCHE

LEGENDA IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO

PDC1	SCALDACQUA A POMPA DI CALORE MURALE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA – Capacità 80 lt – Potenza termica: 0,540 kWt (Tcae 7°C – To 55°C) – Potenza elettrica assorbita: 0,25 kWe – Potenza elettrica resistenza elettrica: 1500 W – COP: 2,15 Costruttore: ARISTON modello: NUOS EVO 80 o equivalente
AF	TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA IN ACCIAIO ZINCATO
AC	TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA IN ACCIAIO ZINCATO
E	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 6 kg
E	ESTINTORE PORTATILE A CO2 5 kg

NOTE

- PREVEDERE BARLOTTO ANTICOLPO D'ARIETE SULLA SOMMITA' DEL MONTANTE IMPIANTO IDRICO.
- PREVEDERE RETE DI RACCOLTA CONDENSA DALLE UNITA' INTERNE SPLIT DA RECAPITARE NELLE COLONNE DI SCARICO ACQUE CHIARE PREVIO SIFONE..
- PENDENZA TUBAZIONI ACQUE NERE 1% MINIMA.
- PENDENZA TUBAZIONI ACQUE CHIARE E OLEOSE 0,5% MINIMA.
- PREVEDERE ISPEZIONE CON TAPPO A VITE AL PIEDE DI OGNI COLONNA DI SCARICO.
- PREVEDERE COLLARE REI120 SU OGNI TUBAZIONE CHE ATTRAVERSA I SOLAI O PARETI CON CARATTERISTICHE RESISTENTI AL FUOCO.
- PER SPECIFICHE RELATIVE AI MATERIALI E AGLI ISOLAMENTI DELLE TUBAZIONI VEDI TAVOLA "D1SM".

CITTA' DI PIOLTELLO

Città di Piotteello
Città Metropolitana di Milano

AMPLIAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI

PROGETTO ESECUTIVO

Committente:

COMUNE DI PIOLTELLO
Via Carlo Cattaneo 1

Progettista:

ETA Engineering Service S.r.l.
Via A. Hoste, 32 – 24018 Villa d'Almè –(BG)
T. +39 035/ 63.13.111 - F. +39 035/ 54.50.66
info@eteng.it – www.eteng.it
Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008
Certificato numero SQ0046/1 CSICERT

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Cristian SANNA

Titolo elaborato:

IMPIANTI MECCANICI
Impianto idrico sanitario, antincendio
e scarico
Pianta piano interrato

Numero elaborato: 009M

Scala: 1:50 Data: 10/2017 Commessa: 0315-2016

Redatto	Verificato	Approvato D.T.	Descrizione	Data	Rev.
Rossetti	Mutinelli	Pezzetti	Emissione	10/2017	00

Il presente elaborato è di proprietà esclusiva della E.T.A. S.p.A. ed è di divieto di riproduzione proprietà intellettuale e divieto, per qualsiasi finalità, di rivelazione ad estranei e di utilizzo senza autorizzazione della E.T.A. S.p.A.