

U MEDIA CORPO ALTO			
CONFRONTO CON IL VALORE DI TRASMITTANZA TERMICA MEDIA da normativa			
rif. DECRETO 2456/2017 Regione Lombardia			
	U (W/mq K)	Area (mq)	Coefficiente dispersivo H = A x U (W/K)
controsoffitto verso sottotetto	0,197	298,87	58,88
	coefficiente lineare $\psi_e$ (W/mq K)	Lunghezza (ml)	coefficiente dispersivo ponti termici H = $\psi_e \times l$
1 ponte termico palestra (muro - controsoffitto) 20 cm	-0,028	23,72	-0,33
1 ponte termico palestra (muro - controsoffitto) 35 cm	-0,037	12,60	-0,23
1 ponte termico palestra (muro - controsoffitto) 30 cm	-0,036	23,72	-0,43
1 ponte termico palestra (muro - controsoffitto) 40 cm	-0,038	12,60	-0,24
		Totale HD = somma delle H	57,65
U media	0,193	< limite incentivi 0,24 W/mq K	SI
		< limite di legge 0,24 W/mq K	