

U MEDIA CORPO BASSO			
CONFRONTO CON IL VALORE DI TRASMITTANZA TERMICA MEDIA da normativa			
rif. DECRETO 2456/2017 Regione Lombardia			
	U (W/mq K)	Area (mq)	Coefficiente dispersivo H = A x U (W/K)
tetto deposito, bagni e vano scale	0,222	67,26	14,93
	coefficiente lineare ψ_e (W/mq K)	Lunghezza (ml)	coefficiente dispersivo ponti termici H = $\psi_e \times l$
2a ponte termico deposito (lato esterno)	-0,025	26,43	-0,33
		Totale HD = somma delle H	14,60
U media	0,217	< limite incentivi 0,24 W/mq K	SI
		< limite di legge 0,24 W/mq K	