

Gestione acque reflue

Deve essere verificata attraverso l'Ente Gestore della pubblica fognatura l'idoneità della rete esistente a ricevere il carico idraulico derivante dall'intervento in progetto. In caso contrario, al progetto di PII dovrà essere allegata la documentazione di progetto relativa alle opere di urbanizzazione primaria necessarie per il collegamento delle acque reflue domestiche all'impianto di depurazione consortile;

Il sistema di gestione delle acque meteoriche deve prevedere il trattamento di disoleazione delle acque meteoriche di dilavamento di superfici adibite a parcheggio.

Inquinamento elettromagnetico

Al fine di valutare la compatibilità della localizzazione delle nuove abitazione e dell'area a verde attrezzato rispetto alla cabina elettrica di trasformazione si ritiene necessario che siano resi disponibili i dati tecnici dell'impianto.

Salubrità suolo

L'indagine preliminare per la verifica della salubrità dei suoli deve essere sottoposta alla competente U.O. Bonifiche di questo Dipartimento per le valutazioni di competenza.

Per quanto di competenza in merito al progetto di Piano si esprime parere sospensivo in attesa della documentazione integrativa sopra richiesta.

Distinti saluti.

Il Tecnico dell'A.R.P.A.

Geom. Stefania Rossi

Stefania Rossi



Il Responsabile U.O.T.A.I. di Melegnano

Dott. Mario Trinchieri

Ettore Zucca