



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE - SUE - SPORTELLO UNICO EDILIZIA

PRECISAZIONI PER RILASCIO IDONEITA' PIAZZA GARIBALDI

CALDAIA AUTONOMA PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA

- dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza (D.M. 37/2008) della caldaia da parte di un'impresa qualificata;
- dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza (D.M. 37/2008) della canna fumaria singola/collettiva;
oppure
- richiesta di deroga PROVVISORIA da parte dal proprietario dell'appartamento per lo scarico a parete con relazione di verifica positiva delle distanze da parte di tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra) ai sensi della norma vigente (norme UNI) solo in caso di caldaia a condensazione;
- autorizzazione del condominio per lo scarico a parete;
- rapporto di controllo tecnico da parte del manutentore della caldaia (manutenzione + prova fumi) in corso di validità.